



P.A.V. TIPO - 12° e 11°
BARRILETE DE ÁGUA FRIA
ESCALA = 1 : 50

NOTAS IMPORTANTES / ESPECIFICAÇÕES

- 01 - A REDE HIDRÁULICA DE ÁGUA FRIA DEVERÁ SER INSTALADA OBEDECENDO RIGOROSAMENTE ÀS SOLUÇÕES DEFINIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMA ABNT NBR 5626
- 02 - USAR TUBOS E CONEXÕES EM PVC NORMAL SOLDÁVEL OBEDECENDO OS REQUISITOS DA ABNT NBR 5648
- 02 - USAR TUBOS E CONEXÕES EM PPR (POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM) PN.12 OBEDECENDO OS REQUISITOS EXIGIDOS NA ABNT NBR 15813
- 03 - NÃO ACEITAR, EM NENHUMA HIPÓTESE, EMENDA DE TUBOS IMPROVISADAS POR AQUECIMENTO
- 04 - OS NÚMEROS NA COR VERMELHA, INDICADOS EM CÍRCULOS NOS DESENHOS, DEFINEM OS TRECHOS DOS RAMAIS COMO DIMENSIONADOS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. EM CASO DE DIVERGÊNCIA, OS DIÂMETROS DOS TUBOS DETERMINADOS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO PREVALECEM SOBRE OS DOS MESMOS TRECHOS INDICADOS NOS DESENHOS DO PROJETO
- 05 - EM NENHUMA HIPÓTESE, OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS, E OS DETALHES DEFINIDOS NO PROJETO, PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS E/OU ALTERADOS SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO SEU PROJETISTA
- 06 - VER NO MEMORIAL DESCRITIVO OS DETALHES GÊNERICOS E A MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROJETO

LEGENDA

- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
- TUBULAÇÃO DE RECALQUE
- TUBULAÇÃO DE RECALQUE
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO QUE PASSA
- DETALHE N° (VER MEMORIAL DESCRITIVO)
- (X) = EE - DETALHE ESPECÍFICO DO PROJETO
- (X) = EG - DETALHE GÊNERICO DE EXECUÇÃO

ESPAÇO RESERVADO AO CONTRATANTE

REV. Nº	DATA	DESCRIÇÃO
R01	05/10/2019	ALTERAÇÃO NO LAYOUT DA ÁREA DE SERVIÇO E DOS WCs DAS SUÍTES 01 E 02 - APTO. 01
R00	04/11/2018	EMISSÃO INICIAL

PROPRIETÁRIO: _____
 PROJETO: *Fernando de Costa Castello Branco*
 ENF. CIVIL - CREA RN 060.320.563-1
 EXECUÇÃO: _____

PROJETISTA: **IPEC** INSTALAÇÕES
 COORDENADOR: AURÉLIO
 PROJETISTA: FERNANDO
 DESENHISTA: MADSON
 FOLHA Nº: _____
 END. SÃO LUIS MULTIPRESARIAL SALA 110
 RENASCENÇA II - SÃO LUIS - MA
 Tel.: 98 - 3083.2219 / 9902.3311
 www.ipecna.com.br

DELMAN
 RODOVIÁRIA S/A
HID
03/23

EMPRESAMENTO E LOCAL: EDIFÍCIO PORTO DO MAR
 RUA DO FAROL S/N - PONTA DO FAROL - SÃO LUIS - MA
 TÍTULO DO DESENHO: 12° e 11° PAV.TIPO BARRILETE DE ÁGUA FRIA LOCAÇÃO DE COLUNAS
 ESCALA: 1 : 50
 DATA: 04/11/2018
 AUTORIZADO: _____
 PROJETO: HIDRÁULICO
 TIPO: EXECUTIVO

CONSULTORIA
PROJETOS